

Заказчик:	ООО НОВОТОР-Ирикаме		Группа материалов:	IT0072
№ опрочного листа:			Код МТР в ЕНС ПКС:	
Наименование МТР:	Гидрозатвор для перекрытия труб 12,5-25мм			
№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика	
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
1,1	Диаметры перекрываемых труб, мм	мм	От 125 до 250	
1,2	Давление воды, удерживаемое гидрозатвором в трубе максимального диаметра, Мпа	Мпа	0,2	
1,3	Номинальное давление воздуха в оболочке гидрозатвора, Мпа	Мпа	0,6	
1,4	Размеры оболочки гидрозатвора в свободном состоянии: Диаметр, D, мм Длина, L, мм	мм	95 420	
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ			
2.1.	Паспорт	шт	1	
2.2.	штуцер для подачи сжатого воздуха	шт.	1	
2.3.	серьга для крепления	шт.	1	
ФИО Ответственного	Харитонов Р.Н.			
Должность:	Зам. главного инженера			
Телефон / Факс:	(342) 2-100-600 доб. 20-11			
Электронный адрес:	haritonov.r@novotor.pkc.ru			
Подпись:				
Директор технического департамента:				
Подпись:				