



Заказчик:	АО «ПКС – Водоканал»	Группа материалов:	Изделия электротехнические
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKS:	ДБ000636

Наименование МТР: Выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/1000 исп.47

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Количество (шт)	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Выключатель вакуумный		ВВ/TEL-10-20/1000 исп.47; (ISM15_LD_1 (47))
1.2	Тип исполнения		47
1.3	Номинальное напряжение, кВ		10
1.7	Номинальный ток, А		1000
1.8	Блокировка разъединителей		механическая
1.9	Оперативное питание, В		220, переменное
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ (адаптированная к выключателю)		
2.1.	Модуль управления		Модуль управления TER_CM_16_2(220_1)
2.2.	Блок микропроцессорный		Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-103-ВВ-03-Д-220
2.3	Шина		Шина медная ИТЕА 741134.62
2.4	Комплект установки блока		Комплект монтажный модуля управления TER_CBmount_CM_1(0_0)
2.5	Комплект адаптации		Комплект адаптации типовой ТКМ-13/630
2.6	Пульт управления		Пульт управления TER_CBkit_COcontrol_1
2.7			

ФИО Ответственного:	Стюф А.А.
Должность:	Начальник службы энергохозяйства
Телефон / Факс:	78-52-66
Электронный адрес:	a.kormushev@rks.karelia.ru
Подпись:	
Главный инженер АО «ПКС – Водоканал»:	Бернадских А.А. 
Подпись:	