

Заказчик:	ООО НОВОГОР-Прикамье	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ГД000013
Наименование МТР:	Головка ГП 70/80	Гидрант пожарный	
№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Рабочее давление	МПа (кгс/см ²)	1,6 (16)
1.2	Условный проход головки переходной ГП	мм	70/80
1.3	Габаритные размеры		
	длина	мм	135
	ширина	мм	142
	масса	кг	0,96
1.7	Материал		алюминий
3	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
3.1.	Паспорт	шт	1
3.2.	Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601	шт	1
3.3.	Обратный клапан	шт	1
ФИО Ответственного	Харитонов Р.Н.		
Должность:	Зам.главного инженера		
Телефон / Факс:	(342) 2-100-600 доб. 20-11		
Электронный адрес:	haritonov.r@novogor.perm.ru		
Подпись:			
Директор технического департамента:			
Подпись:			