


Заказчик:	ООО НОВОГОР-Прикамье	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKS:	
Наименование МТР:	Гидрозатвор ГС-11 для перекрыт. труб от 450 до 700мм	ГГ0151	
№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	диаметры перекрываемых труб мм	мм	450-700
1.2	номинальное давление воздуха в оболочке гидрозатвора	МПа	0,4
1.3	длина цилиндра	мм	730
1.4	диаметр цилиндра	мм	430
1.5	Давление воды удерживаемого гидрозатвором	МПа	0,07
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Руководство по эксплуатации	шт	1
2.2	Паспорт	шт	1
2.3	шланг 2,5 бар 6м	шт	1
ФИО Ответственного	Шакриев Е.Д.		
Должность:	Зам.главного инженера по оборудованию		
Телефон / Факс:	(342) 2-100-600 доб. 20-11		
Электронный адрес:	shakriev.e.d@novogor.perm.ru		
Подпись:			
Директор технического департамента:			
Подпись:			