

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|---|
| Заказчик: | ООО НОВОГОР-Прикамье | Группа материалов: | |
| № опросного листа: | | Код МТР в ЕНС PKS: | ГБ000465 |
| Наименование МТР: | Клапан обратный односторонний 19ч216р Ду150мм Ру16 стяжной | | |
| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
| 1.1 | Обозначение | | 19ч216р |
| 1.2 | Диаметр | мм | 150 |
| 1.3 | Давление | Мпа (кгс/см ²) | 1,6 (16) |
| 1.4 | Рабочая среда | | жидкие и газообразные агрессивные среды |
| 1.5 | Климатическое исполнение | | УХЛ-4 |
| 1.6 | Материал корпуса | | серый чугун |
| 1.7 | Тип присоединения | | бесфланцевая стяжка между фланцами трубопровода |
| 1.8 | Управление | | ручное (маховик) |
| 1.9 | Материал уплотнения | | резина NBR |
| 2 | Антикоррозионное покрытие | | внутри и снаружи порошковое эпоксидное |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ | | |
| 2.1 | Клапан | шт | 1 |
| 2.2 | Сертификат соответствия | шт | 1 |
| 2.3 | Руководство по эксплуатации | шт | 1 |
| 2.4 | Паспорт | шт | 1 |
| 2.5 | Гарантия не менее 3 лет | шт | 1 |
| ФИО Ответственного | Харитонов Р.Н. | | |
| Должность: | Зам.главного инженера | | |
| Телефон / Факс: | (342) 2-100-600 доб. 20-11 | | |
| Электронный адрес: | haritonov.r@novogor.perm.ru | | |
| Подпись: | | | |
| Директор технического департамента: | | | |
| Подпись: | | | |