


Заказчик:	ООО НОВОГОР-Прикамье	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	
Наименование МТР:	Гидрозатвор для перекрытия труб 12,5-25	ГГ000072	
№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.2	диаметры перекрываемых труб	мм	125-250
1.3	рабочее давление воздуха в оболочке гидрозатвора	bar	2,5 bar
1.4	длина цилиндра	см	51 см
1.5	Размер оболочки гидрозатвора в свободном состоянии	см	11,5см
1.6	Давление воды удерживаемого гидрозатвором	МПа	1МПа
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Руководство по эксплуатации	1	1
2.2	Свидетельство о поверке	1	1
2.3	Паспорт	1	1
2.4	шланг 2,5 бар 6м	1	1
ФИО Ответственного	Шакриев Е.Д.		
Должность:	Зам.главного инженера по оборудованию		
Телефон / Факс:	(342) 2-100-600 доб. 20-11		
Электронный адрес:	shakriev.e.d@novogor.perm.ru		
Подпись:			
Директор технического департамента:			
Подпись:			