

Заказчик:		Группа материалов:	Группа Г-арматура трубопроводная
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Клапан обратный полнопроходной с рычагом и противовесом

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Рабочая среда		чистая вода, питьевая вода по СанПиН 2.1.4.1074
1.2	Диапазон температуры рабочей среды	°C	от +0,1 до +40°C
1.3	Установка на трубопроводе		Горизонтальная
1.4	Диаметр условного прохода	мм	600
1.5	Рабочее давление	кгс/см ² , (МПа)	10 (1,0)
1.6	Фланцевое соединение		ГОСТ 33259-2015
1.7	Строительная длина		ГОСТ 3326-86
1.8	Материал		Сталь
1.8.1	Корпус, крышка, диск		Высокопрочный чугун
1.8.2	Рычаг		Малоуглеродистая сталь
1.8.3	Вал		Нержавеющая сталь
1.8.4	Поверхность седла		Нержавеющая сталь
1.8.5	Конструкция диска		Полностью вулканизирован EPDM
1.8.6	Уплотнение вала		EPDM
1.8.7	Противовес		Чугун
1.8.8	Прокладка крышки		EPDM, иной материал устойчивый к сточным водам
1.8.9	Соединительные болты		Нержавеющая сталь
1.8.10	Уплотнения		EPDM
1.9	Герметичность	класс	A, ГОСТ 9544-2015
1.10	Тип защитного антикоррозионного покрытия		Наружное и внутреннее защитное покрытие, обеспечивающее защиту клапана от коррозии на протяжении всего срока службы
1.11	Общие требования безопасности		ГОСТ 12.2.063-2015
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Клапан обратный	шт.	1
2.2	Паспорт изделия	экз.	1
3	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
3.2	Полный срок службы	лет	Не менее 10
3.3	Техническое обслуживание		Не требует технического обслуживания
3.4	Гарантийный срок	лет	Не менее 2 лет, с возможностью поставки нового клапана вместо вышедшего из строя в период гарантийного срока, до выяснения причин

ФИО ответственного:	Шакриев Евгений Данисович
Должность:	Зам.главного инженера
Телефон / Факс:	89128884577
Электронный адрес:	Shakriev.e.d@novogor.perm.ru
Подпись:	